

Общество с ограниченной ответственностью
«БетонЛайн»

Адрес: 170006 Тверь пер.Трудолюбия д.36 помещениеXXXIX

Документ о качестве бетонной смеси №101/3

В соответствии с требованиями ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 26633-2015

Потребитель : ООО СК «Тверьагрострой»

Вид и условное обозначение бетонной смеси БСТ В25П4Ф150W4

Дата и время отгрузки бетонной смеси : 27.03.2019

Объем бетонной смеси в партии, м³ : 4

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение
удобоукладываемости бетонной смеси на месте укладки 16-19см

Класс (марка) бетона по прочности в возрасте 28 суток В25

Коэффициент вариации прочности бетона, % 13,5

Требуемая прочность R_t, Мпа 32

Наименование, масса добавки, кг Оптима Лайф2

Наибольшая крупность заполнителя, мм 20

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных
радионуклидов и значение Аэфф, Бк/кг

Материалы относятся к I классу

Примечание: конечные свойства и показатели бетона зависят от
соблюдения требований СНиП 3.03.01-87 по укладке бетонной смеси и
уходу за бетоном на строительном объекте

Регистрационный номер декларации о соответствии:

РОСС RU Д-RU.НА45.В.00200/19

Дата регистрации: 05.03.2019

Зам.начальник лаборатории



Черкасов Ю.В.