

ООО «ТД Оптима-Бетон»

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 9443

Наименование организации изготовителя: ООО «ТД Оптима-Бетон»

Адрес: 1290327, г. Москва Анадырский пр-д.д.21 подвал. пом. 6 комн. 3, оф. 96

Наименование добавки и обозначение: «Оптима-Зима Микс 1ПМ»

(Комплексный суперпластификатор с противоморозным эффектом до -20°C)

Дата изготовления и отгрузки: 18.10.18

Номер партии: 8643

Объем партии: 3.00м

Объем поставки: 3.00м

Вид тары и число упаковочных единиц: налив

Потребитель: ООО "Бетонлайн"

Наименование нормативного документа: ТУ 5745-003-47596419-2015

Результаты приемо-сдаточных испытаний

№	Наименование показателей	Нормативное значение	Результаты испытаний
1	Содержание сухого вещества, %	30±2	30
2	Плотность водного раствора, г/см ³	1,165±0,005	<u>1,16</u>
3	Уровень pH	6,0±1,0	6,0
4	Массовая доля ионов хлора, %	≤0,1	≤0,1
5	Пластифицирующий эффект	с П1 до П5	с П1 до П5

Начальник ОТК: _____

Дата выписки документа о качестве: _____

